

Požárně preventivní prohlídka

Žádost o okamžité odstranění předmětů z únikových cest

Vážení vlastníci,

v minulém měsíci proběhla pravidelná **Požárně preventivní prohlídka** na našem objektu.

Hlavní zjištěnou závadou, kde technik apeluje na okamžité odstranění, je stále přetrvávající **umístění předmětů v únikových cestách** - tedy na chodbách. Předměty je myšleno skříně, botníky, květiny a plasty.

vchod 548 - botníky

vchod 549 - botníky

vchod 550 - skříně, botníky, květiny a plasty

vchod 551 - skříň

vchod 552 - botníky

vchod 553 - skříně a botníky

vchod 554 - skříně a botníky

Předměty umístěné v únikových cestách (společných chodbách):

- jsou hořlavé a hrozí zde riziko otravy vznikajícími zplodinami v případě požáru
- brání svými rozměry v bezpečné evakuaci a přístupu záchranných složek

Výbor tímto žádá všechny vlastníky, aby v co nejbližší možné době odstranili z chodeb (únikových cest) tyto předměty.

Všichni vlastníci jsou na toto téma každoročně upozorňováni v rámci shromáždění (Zpráva o činnosti Výboru). V případě požáru tyto předměty komplikují zásah hasičů a případné škody by bylo možné vymáhat po majitelích těchto předmětů. Výbor se v takovémto případě zříká jakékoli odpovědnosti.

Všem vlastníkům, kterých se tato zpráva týká, předem děkujeme za zajištění nápravy.

S pozdravem a přáním příjemného dne,
Výbor SVJ

SVJ Výhledová č.p. 548-554

Výhledová, 152 00 Praha 5 - Hlubočepy

svjvyhledova@seznam.cz

www.svjvyhledova.webnode.cz